

BOIS DU ROUSSILON – LE BOULOU (66)
Demande d'enregistrement au titre des I.C.P.E.

DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE	D9
<i>Détermination du débit requis</i>	

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE				
CRITERES	COEFFICIENT S	COEFFICIENTS RETENUS		COMMENTAIRES
		Activité	Stockage	
Hauteur du stockage				
Jusqu'à 3m	0	0		
Jusqu'à 8m	0,1			
Jusqu'à 12m	0,2			
Au delas de 12m	0,5			
Type de cp,struction				
Ossature stable feu > 1h	-0,1			
Ossature stable feu > 30 min	0			
Ossature stable feu < 30 min	0,1	0,1		
Types d'interventions internes				
Accueil 24h/24	-0,1	-0,1		
DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours avec des consignes d'appel	-0,1			
Service sécurité incendie 24h/24 avec moyens appropriés équipe de seconde intervention, en mesure d'intervenir	-0,3			
Somme coef		0	0	
1 + somme coef		1	1	
Surface de référence (m ²)		22		
$Q_i = S/500 * 30 * (1+somme co$		1,32	0	
Risque 1 : $Q_1 = Q_i * 1$		1,32		
Risque 2 : $Q_1 = Q_i * 1,5$			0	
Risque 3 : $Q_1 = Q_i * 2$				
Risque Sprinklé : / 2		1,32	0	
Débit requis		1,3		
Débit requis ajuste		60,0		
Débit requis sur 2 h		120,0		